TATBİKAT FORMU (EK-2)

TTB-2026-0009 · Kaynak bölümü yangın tahliye tatbik… · Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.

Hazırlayan: Elif Yıldız
Çıktı: 22.11.2026 17:03

İŞYERİ ADI/UNVANI	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
BELGE NO	TTB-2026-0009
TATBİKAT ADI	Kaynak bölümü yangın tahliye tatbikatı
TATBİKAT TARİHİ	20.10.2026
TATBİKAT TÜRÜ	[X] Yangın [ ] Patlama [ ] Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım [ ] Zehirlenme veya salgın hastalıklar [ ] Doğal afet (…) [ ] Sabotaj [ ] Diğer (…)
KATILAN KİŞİ SAYISI	42
TOPLANMA YERİNDEKİ SAYIM SONUCU	42
BAŞLANGIÇ SAATİ	10:00
BİTİŞ SAATİ	10:25
TATBİKAT KONUMU (ALAN, BİNA, İŞYERİ BÖLÜMÜ)	Kaynak bölümü ve üretim holü
TATBİKAT BİÇİMİ	Tahliye tatbikatı
BAĞLI ACİL DURUM PLANI	2026 Acil Durum Planı
VARDİYA	Gündüz
TOPLANMA YERİ	Ana otopark toplanma alanı
KAYIT DURUMU	Değerlendirildi
ÇIKTI TARİHİ	22.11.2026
MEVZUAT KÜNYESİ	6331 (RG 30/6/2012-28339) · Acil Durumlar Yön. (RG 18/6/2013-28681) · Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön. (RG 19/12/2007-26735)

Tatbikatın Amacı

Kaynak bölümünde çıkan yangında çalışanların kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına güvenle ulaşmasını ve sayımın doğru yapılmasını sınamak.

Tatbikat Sonrası Değerlendirme · Tatbikat esnasında doğru yapılanlar

Siren sonrası iki dakika içinde tahliye başladı; kaçış yolları açıktı.

Tatbikat esnasında yanlış yapılanlar (görülen eksiklikler)

Boyahane tarafında siren zayıf duyuldu; iki çalışan anonsla haberdar oldu.

Çıkarılan sonuçlar

Boyahaneye ek siren gerekli; sayım sorumlusunun yedeği belirlenmeli.

Genel değerlendirme

Tahliye 25 dakikada tamamlandı ve sayım doğru çıktı. Boyahaneye ek siren takılıp sayım sorumlusunun yedeği belirlendikten sonra tatbikat aynı senaryoyla tekrarlanacak.

Tatbikatı Yürüten

Adı Soyadı	Unvanı	İmza
Elif Yıldız	A sınıfı iş güvenliği uzmanı	

Tatbikatı Onaylayan (İşveren/İşveren Vekili)

Adı Soyadı	İmza
Ali Örnek	

Ek · Tatbikat sonrası ek tespitler

Alan	Değer
Uyarı/haber verme yöntemi	Siren ve sesli anons
Refakatli tahliye denendi	Uygulanamaz
Plan gözden geçirildi	Hayır, henüz gözden geçirilmedi
Tahliye süresi	6 dk 40 sn
Ekipman yeniden dolum	Gerekmedi

Ek · Değerlendirme notları

Tatbikat sonrası değerlendirme toplantısı çalışan temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Boyahane sireni ve sayım sorumlusunun yedeği için açılan bulgu takipte.

Denenen senaryolar

Senaryo
Kaynakhanede yangın

Katılan dış kuruluşlar

Dış kuruluş katılmadı.

Gözlemciler

Ad Soyad · görev
Burak Tan — Üretim şefi

Ek · Eksiklik ve Düzeltici/Önleyici Tedbir Listesi

#	Eksiklik	Tedbir	Tür	Sorumlu	Termin	Durum
1	Boyahane tarafında siren sesi zayıf duyuldu	Boyahaneye ek siren takılacak ve sesli anons hattı test edilecek	Düzeltici	Bakım birimi	24.11.2026	Açık

Ek · Katılımcı listesi

Ad Soyad	Görev	Rol	Katıldı
Ahmet Korkmaz	Kaynak operatörü	Katılımcı	Evet
Mehmet Aydoğan	CNC operatörü	Katılımcı	Evet
Ayşe Kılınç	Kalite kontrol teknikeri	Katılımcı	Evet
Mustafa Şen	Pres operatörü	Katılımcı	Evet
Fatma Yurt	Muhasebe uzmanı	Katılımcı	Evet
Hasan Çelik	Forklift operatörü	Katılımcı	Evet
Emre Doğru	Bakım teknisyeni	Katılımcı	Evet

Ad Soyad	Görev	Rol	Katıldı
Zehra Uçar	Boya operatörü	Katılımcı	Evet
Burak Tan	Üretim şefi	Katılımcı	Evet
Gülay Ekinci	İnsan kaynakları uzmanı	Katılımcı	Evet
Serkan Aksu	Kaynak operatörü	Katılımcı	Evet
Kemal Öztürk	Depo sorumlusu	Katılımcı	Evet
Derya Bulut	Elektrik teknisyeni	Katılımcı	Evet
Onur Yıldırım	Taşlama operatörü	Katılımcı	Evet

Dayanak ve açıklama

Bu form İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Ek-2 düzeninde, işverenin İSG kaydı olarak üretilmiştir; tarih, katılım ve değerlendirme bilgileri kullanıcı girişine dayanır. Tatbikatların yapılmasını sağlamak işverenin (Acil Durumlar Yön. m.5/1-ç; 6331 m.11/1-c), yapılmasını izlemek ve kontrol etmek iş güvenliği uzmanının (İGU Yön. m.9/1-c/2) görevidir. Görülen eksiklikler ve yapılacak düzenlemeler ek listede izlenir (Acil Durumlar Yön. m.13/1).